


PŮDORYS 3.NP PODKROVÍ



LEGENDA

—○— TRASA STUDENÉ VODY — POTRUBÍ PPR PN 16
—○— TRASA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY — POTRUBÍ PPR PN 16

○ STUPAČKA CÍRKULAČNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY — POTRUBÍ PPR PN 16

OK-25 VODOMĚR DN25 VODOMĚROVÁ SOUPRAVA PRO VODOMĚR
OK-25 VODOMĚR DN25 NA STUDENOU VODU Q=1.5m³/h, PN 16
OK-25 VODOMĚR DN25 VODOMĚROVÁ SOUPRAVA PRO VODOMĚR
NA TEPLOU VODU Q=1.5m³/h, PN 16

IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ 20x2.8 STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ tl.15mm
POTRUBÍ 20x2.8 TEPLÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ tl.25mm
POTRUBÍ 25x3.5 STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ tl.15mm
POTRUBÍ 25x3.5 TEPLÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ tl.30mm
POTRUBÍ 25x3.5 TEPLÉ CÍRKULAČNÍ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ tl.30mm

DOPOPLNĚNÍ: JE POUŽITO VŠECHY DŘEVĚNÝMI PRÁSKY
VŠECHY DŘEVĚNÉ PRÁSKY JE DOPLNĚNÍ POUŽITO VŠECHY
AUTOMATICKÝMI PŘÍSLUŠENSTVÍMI

Investor:	Město Doksy, se sídlem městského úřadu náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy Česká republika
datum schválení:	

Projekce:	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
projektoval	Ing.arch.ST.KOPECKÝ
projektoval	Ing.arch.ST.KOPECKÝ
projektoval	Ing.arch.ST.KOPECKÝ
projektoval	Ing.arch.ST.KOPECKÝ

S.O.: Doksy	K.O.: Doksy	parc.č.: 485	datum: 08/2019
objekt:	KNÍHOVNA DOKSY –	formát: A1	budget: 100
	–změna užívání stavby na školní družinu	zob.č.: 2019.11.2	č. výkresu: 6
	Valdštejská ul. č.p. 251	č. výkresu: 6	č. výkresu: 6
datum: 08/2019	PŮDORYS 3.NP – VODOVOD NÁVRH	datum: 08/2019	datum: 08/2019