



Napěťová soustava TN-C-S, 3/N,PE – 230/400V, 50Hz
 Středý ovladačů a zásuvek instalovaných v hygienickém zařízení budou ve výšce 1m nad podlahou.
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 – izolací, přepážkami, polohou, krytem
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 – automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy
 Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena
 ochr.pospojením, proudovým chráničem s vybavovací proudovou hodnotou 0,03A

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kraj	Účel	FRANTIŠEK PORT Sídliště pod Ralskem 631, 47124 Mimoň autorizace ČKAIT 0501138 tel: 607501462 e-mail: frantisek.port@seznam.cz	
Ing. arch. Leoš Bogar	František Port	Liberecký	DSP		
Investor: Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy					
Název akce:					
Doksy, mobilita Domov pro seniory, odstranění bariér				Formát:	A3
				Měřítko:	1:75
				Datum:	8/2020
Specializace:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu:	ROZMÍSTĚNÍ EL.INSTALACE 2.NP			E-02	