



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel: Město Doksy
Sídlo: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
IČO: 00260444
Zastoupený: Ing. Evou Burešovou – starostkou

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: Doksy, mobilita - Domov pro seniory Panská, odstranění bariér - I. Etapa,
část 02: bezbariérový vertikální pohyb po budově – výměna výtahu

Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **22. 12. 2021** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:	<i>Součástí výkazu výměr je soupis elektroinstalace. V dokumentaci jsem nenalezl trasování elektroinstalace a jasnou specifikaci těchto prací. Odkud bude veden přívod k výtahu, jakým způsobem, kde a jak bude odjištěn. Žádám o jasnou specifikaci a výkresy k přívodu výtahu.</i>
Odpověď:	Pro napájení, jištění a ovládání obvodů nové vnitřní elektroinstalace bude na chodbě v 1.NP na protější zdi u vstupu do výtahu umístěn nový rozvaděč RP1 s kapacitou pro 42mod., In=40A a Ik=6kA. Rozvaděč bude o rozměrech ŠxVxHl 370x660x200mm s požární odolností EI-S 30 DP1 a s kouřotěsným uzávěrem zapuštěný ve zdi (obezděný). Rozvaděč bude propojen dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 se zemnicí přípojnici vodiče CYa 16mm ZŽ. Hlavní kab. přívod bude proveden vodičem CYKY 4x10 ze stáv. rozvaděče R14 odjištěný jističem 40A/3/C. Z rozvaděče RP1 bude připojena nová el.instalace koupelny 1 a 2, zařízení AOM u vstupu z ulice Panská, zvonkové tablo s indukční smyčkou u druhého vstupu a přívodní kabel výtahu. Připojení výtahu bude provedeno samostatně jištěným kabelem CYKY-J 5x10 s přiloženým vodičem CY 16 ZŽ. Jištění bude provedeno v rozvaděči RP1 v 1.NP jističem 32A/C/3. Kab. trasa bude vedena od rozvaděče RP1 v podlaze a ve vysekané drážce ve zdi s ukončením ve 3.NP v rozvaděči výtahu tvořící vlastní dodávku zařízení. Podrobně zpracováno v části D.1.4_Technika prostředí staveb\D.1.4_ELEKTRO, viz VZ-Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 2:	<i>V technickém popisu jednotlivých konstrukcí je uvedeno následující: Pro ocelové nosníky pomocné konstrukce (pro montáž výtahu) pod stropem výtahové šachty budou vysekány kapsy, stejně jako pro nové podlahové dřevěné trámy v úrovni zesílené podlahy ve 2.np V zadávací dokumentaci, která je součástí zadávacího řízení není zcela jasný požadavek ohledně nových podlahových trámů. Výkaz výměr toto také neobsahuje. Žádám o jasnou specifikaci požadavků v souladu s výkazem výměr.</i>								
Odpověď:	Nové podlahové trámy jsou vykázány ve výkazu výměr části 03. BEZBARIÉROVÝ HORIZONTÁLNÍ POHYB PO BUDOVĚ-nutno tuto část koordinovat s výtahem, ale není součástí výkazu výměr části 02. BEZBARIÉROVÝ VERTIKÁLNÍ POHYB PO BUDOVĚ – VÝMĚNA VÝTAHU.								
Dotaz č. 3:	<i>V zadávací dokumentaci jsou odkazy na oddíly, které nejsou v zadávacích podkladech.</i>								
Odpověď:	Zadavatel upozorňuje dodavatele na kompletní PD viz VZ-Dodatečná informace č. 1								
Dotaz č. 4:	<i>Ve výkazu výměr je položka</i> <table><tr><td>3</td><td>K</td><td>342272225</td><td>Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm</td><td>m2</td><td>2,202</td><td></td><td></td></tr></table> <i>Můžete upřesnit o jakou příčku se jedná? Není k tomu žádná dokumentace.</i>	3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,202		
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,202				
Odpověď:	Pro el. rozváděč v prostoru 1.np před výtahem bude vyzděna příčka z pórobetonových tvárnic tl.100mm do v= 2.0m. V příčce bude ponechána nika (stavební otvor) velikosti 440x735mm, 1000mm nad podlahou. Horní část přízdívky bude zakryta stejnými příčkovkami s pomocí ocelového úhelníku-viz D.1.1 b-05. Pudorys 1np-Navrhovane dispozicni reseni.pdf								
Dotaz č. 5:	<i>Ve VRN výkazu výměr je požadavek na dokumentaci skutečného provedení díla. Dotaz: Je tím myšlena dokumentace výtahu, dle platné legislativy?</i>								
Odpověď:	V dokumentaci D.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ RESENÍ a také D.1.2_STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ RESENÍ je uvedena kompletní dokumentace výtahu, pokud bude PD změněna, bude samozřejmě doložena dokumentace skutečného provedení díla, týká se to také elektroinstalace.								
Dotaz č. 6:	<i>Bude požadováno nějaké speciální protiprašné zabezpečení? Ve výkazu výměr jsem k tomuto nic nenalezl.</i>								
Odpověď:	Staveniště bude samozřejmě standardně zabezpečeno proti průniku prachu do okolí (např. zakrytí fóliemi), speciální položka ve výkazu výměr není stanovena-bude čerpána s položky VRN-Zařízení staveniště.								

V Praze dne 27.12.2021

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**