

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Zadavatel:** Město Doksy  
**Sídlo:** náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy  
**IČO:** 00260444  
**DIČ:** CZ 00260444  
**Zastoupený:** Ing. Evou Burešovou – starostkou

**Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:**  
**ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**  
**Sídlo:** Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 12493031

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty“**

**Evidenční číslo VZ: Z2017-007724**

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **4. 4. 2017** níže uvedenou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci:

<b>Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 4. 4. 2017</b>	<p>Zadávací dokumentace v článku 12.1. Požadavky na kvalifikaci dodavatele, písm. d) technická kvalifikace pro část 1 – Stavební úpravy informačního centra a prohlídkového okruhu požaduje, aby mize techniky podléjícími se na plnění předmětné zakázky byl technik s platným povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování v oboru uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, z obecných kovů, z textilu, papíru a pergamenu, z přírodních materiálů – třídění specializací restaurátorských prací 3g.</p> <p>Žádáme zadavatele o upřesnění, zdali bude vyhovující, pokud mezi techniky bude osoba-držitel oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování dle třídění specializací 3g pro libovolný obor dle třídění specializací restaurátorských prací 3g, např. restaurování v oboru z obecných kovů nebo restaurování z přírodních materiálů? Technická zpráva neuvádí, které restaurátorské práce mají být prováděny restaurátorem s povolením MK ČR dle třídění specializací restaurátorských prací 3g, proto uchazeči není jasný rozsah požadavku na kvalifikaci.</p>
<b>Odpověď</b>	<p>Požadavek na technickou kvalifikaci byl stanoven k naplnění podmínek závazných stanovisek Městského úřadu Česká Lípa podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>V závazném stanovisku Městského úřadu Česká Lípa č. j. MUCL/93564/2015 ze dne 4. 12. 2015 a č. j. MUCL/96528/2015 ze dne 16. 12. 2015 (příloha č. 16 a 17 zadávací dokumentace) je stanovena podmínka č. 18, resp. 16, kterou je požadováno provedení restaurátorského záměru k obnově dřevěného obložení stěn a vnitřních okenic, který bude provádět osoba, která je držitelem platného povolení Ministerstva kultury České republiky k restaurování v daném oboru.</p> <p>S ohledem na tuto podmínku je požadováno oprávnění k restaurování uměleckořemeslných děl z přírodních materiálů.</p>

**V Praze dne 6. 4. 2017**



**JUDr. Vladimír Tögel, advokát**  
**smluvní zástupce zadavatele**