



Europäische Union. Europäischer  
Fonds für regionale Entwicklung.  
Evropská unie. Evropský fond pro  
regionální rozvoj.



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

**Zadavatel:** Město Doksy  
**Sídlo:** náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy  
**IČO:** 00260444  
**DIČ:** CZ 00260444  
**Zastoupený:** Ing. Evou Burešovou – starostkou

### Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:

**ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**

Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5  
IČO: 12493031

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty“**

**Evidenční číslo VZ: Z2017-012252**

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **8. 6. 2017** níže uvedenou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci:

<b>Žádost o vysvětlení ze dne 8. 6. 2017  Dotaz č. 1</b>	<p>Mnou poptaný technik - restaurátor, který měl zájem o obnovu a doplnění mříže mi sdělil – viz. níže:</p> <p>Okenní mříže jsou dle názoru osloveného restaurátora, tak cenné, že si zasluhují odborný restaurátorský zásah. Ošetření dvěma nátěry přímo na místě se mu jeví jako diletantské a nedostatečné a na zásah, který je uveden v požadavcích nemůže poskytnout zákonem požadovanou záruku.</p> <p>Na zasláný dotaz ohledně 3. Technika – třídník specializací 3g, bylo odpovězeno, že je požadován dle závazného stanoviska MÚ Česká Lípa provedení restaurátorského záměru k obnově dřevěného obkladu, obložení stěn a vnitřních okenic. Není v závazných stanoviscích napsán požadavek na restaurátora z obecných kovů A při tom máte na něj požadavek v zadávací dokumentaci – viz. níže:</p> <p>V zadávací dokumentaci požadujete pro 3. technika – platné povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování v oboru uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, z obecných kovů, z textilu, z papíru a pergamenu, z přírodních materiálů – třídník specializací restaurátorských prací 3g</p> <p>Platí i nadále, že na obnovu mříží a doplnění není požadavek na restaurátora s licencií?</p>
<b>Odpověď</b>	<p>Ze strany NPÚ nebyl požadavek na obnovu mříží v režimu restaurování, protože se vycházelo z předpokladu, že konečná oprava mříží bude provedena až s obnovou fasád. V rámci opravy oken bylo rozhodnuto opravu mříží provést pouze v nezbytně nutném</p>

rozsahu, aby nedocházelo ke zhoršování jejich stavu. Proto bylo uvažováno s opravou mříží na místě.

Pokud stav mříží bude vyžadovat jejich sejmutí, je nutné tedy postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo k poškození kamenných ostění okenních otvorů.

Předpokládá se následující postup opravy mříží:

- mechanicky sejmut korozní vrstvy
- provést novou povrchovou úpravu (2 x základní zinkovou barvou a 2x vrchním alkydovým emailem). Výběr nátěru a jeho konečný odstín bude předem schválen památkovým dozorem.

Požadavky na technickou kvalifikaci techniků byly uvedeny v zadávací dokumentaci a vysvětleny / doplněny ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 5. 2017.

**V Praze dne 13. 6. 2017**



---

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát  
smluvní zástupce zadavatele**