



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel: Město Doksy
Sídlo: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
IČO: 00260444
DIČ: CZ 00260444
Zastoupený: Ing. Evou Burešovou – starostkou

Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty“

Evidenční číslo VZ: Z2017-012252

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **12. 6. 2017** níže uvedenou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci:

Žádost o vysvětlení ze dne 12. 6. 2017	Objekt: 01 - Informační centrum - stavební část (ZPŮSOBILÉ VÝDAJE) 2 - Základy a zvláštní zakládání p.č. 18 K 200 00 Provedení betonového základu billboardu kus 1,000 p.č. 19 K 200 01 Provedení betonového základu vlajkového stožáru kus 5,000
Dotaz č. 1	Z uvedených podkladů není jasné o jaké základy se jedná. Dotaz: Může zadavatel upřesnit o jaké rozměry základů se jedná?
Odpověď	Základ billboardu sestává ze 2 kruhových vrtaných jam průměru d=0,2 m hloubky h=1,2 m objem betonové směsi do jedné jámy V=0,03768 m ³ Základ jednoho vlajkového stožáru sestává z 1 kruhové vrtané jámy průměru d=0,2 m hloubky h=1,5 m objem betonové směsi do jedné jámy V=0,0471 m ³ Základ je vyroben z prostého betonu do vrtané jámy (podobně jako u sloupků oplocení) podle technického požadavku dodavatele billboardu.
Dotaz č. 2	89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení p.č. 50 K 890 00 Vyčištění stávající revizní šachty kpl 1,000 Dotaz: Může zadavatel upřesnit o jaké rozměry a práce na revizní šachtě se jedná?
Odpověď	Stávající zděná šachta je půdorysného rozměru 0,6 x 0,6 hl 0,8 m a slouží k revizi přípojky vody do objektu. Vlivem předešlých prací a průzkumů je do ní napadána stavební suť a tu je třeba vyklidit a šachtu vyčistit.

Dotaz č. 3	<p>95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách p.č. 67 K 950 00 D+M informačních tabulek kpl 1,000 69 K 950 02 Billboard - tisk na folii kus 1,000 70 K 950 03 Billboard - lepení kus 1,000</p> <p>Dotaz: Může zadavatel upřesnit o jaké množství (info tabulky) rozměry a materiál se jedná u výše uvedených položek?</p>
Odpověď	<p>Informační tabulky k Hydrantům, hlavním uzávěrům PVC formát A4 celkový počet lze odhadnout na 20 ks.</p> <p>Velikost billboardu je uvedena v Díl 767, pol. 147 - velikost jednostranného billboardu š=5,1 m v= 2,4 m; samolepící potíštěná fólie UV odolná pro venkovní billboardy.</p>
Dotaz č. 4	<p>762 - Konstrukce tesařské p.č. 119 M 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1000 k 210,000</p> <p>Dotaz: Může zadavatel upřesnit položku vzhledem k počtu matic v položce p.č. 118?</p>
Odpověď	<p>V položce č. 119 má být správně uvedeno množství 0,21 (jednotka i jednotková cena je pro 1000 kusů).</p> <p>Počet matic je 210.</p> <p>Dodavatel ve výkazu výměr upraví jednotkovou cenu tak, aby celková cena odpovídala ceně za 210 kusů.</p>
Dotaz č. 5	<p>771 - Podlahy z dlaždic a obklady p.č. 162 K 771 00 Dodávka repliky dlažby m2 25,506 - (tato položka je cenově velmi citlivá)</p> <p>Dotaz: Může zadavatel upřesnit o jakou repliku se jedná (lze uvést - např. RAKO a.p.)?</p>
Odpověď	<p>Z povahy zadání nelze uvádět tovární značky výrobků.</p>
Dotaz č. 6	<p>Objekt: 02 - Prohlídkový okruh - stavební část (ZPŮSOBILÉ VÝDAJE) 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách p.č. 42 K 950 00 D+M informačních tabulek kpl 1,000</p> <p>Dotaz: Může zadavatel upřesnit o jaké množství (info tabulky) rozměry a materiál se jedná u výše uvedených položky?</p>
Odpověď	<p>Informační tabulky k Hydrantům, hlavním uzávěrům PVC formát A4 celkový počet lze odhadnout na 25 ks.</p>
Dotaz č. 7	<p>96 - Bourání konstrukcí p.č. 60 K 960 00 Demontáž a likvidace dřevěného mezipatra vč. schodiště - viz poznámka 5 kpl 1,000</p> <p>Dotaz: Může zadavatel upřesnit výměry - z poznámky a PD to není jasné- u výše uvedené položky?</p> <p>Zároveň si dovoluji požádat o přiměřené prodloužení zadávací lhůty dle ZZVZ.</p>
Odpověď	<p>7x trám 160x200x2400 mm = 0,5376 m³ x 600 kg/m³ = 322,6 kg</p> <p>prkna tl. 25 mm plochy 8,2 m² = 0,205 m³ x 600 kg/m³ = 123,0 kg</p> <p>celkem 445,6 kg x 1,2 (rezerva) = 534,7 kg</p>

K častým dotazům dodavatelů na restaurátorské práce zadavatel dodává, že se z povahy věci nejedná o restaurátorské práce, ale o obnovu historických maleb, dveří, zárubní podlah, obkladů apod., které budou dle požadavku NPÚ odborně obnoveny pouze osobou, která je držitelem platného povolení Ministerstva kultury ČR. Restaurátorské práce budou provedeny pouze tam, kde na nich budou zástupci památkové péče trvat.

V Praze dne 15. 6. 2017



**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**