



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel: Město Doksy
Sídlo: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
IČO: 00260444
Zastoupený: Ing. Evou Burešovou – starostkou

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“

Zjednodušené podlimitní řízení

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **11. 2. 2020** následující žádost o vysvětlení zadávacích podmínek: *Položka č. 64, 65 - příčka se nedá kotvit PU pěnou - jen těsnit spára, kotvení lze jen přes kotvy*
Položka č. 73 - montážní položka, chybí specifikace krycích desek

Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace a k jednotlivým bodům uvádí následující:

Dotazy se týkají položek soupisu prací 5a1. Příloha č. 5a1 VV 2.NP, vč.SK.xlsx

Úplné znění dotazu č. 1:	<i>Položka č. 64, 65 - příčka se nedá kotvit PU pěnou - jen těsnit spára, kotvení lze jen přes kotvy</i>
Odpověď:	Napojení příček (položky č. 64+65) naceňte včetně kotvení dle technologického předpisu konkrétního výrobce (tj. v případě požadavku na osazení kotev včetně příslušných kotev).
Úplné znění dotazu č. 2:	<i>položka č. 73 - montážní položka, chybí specifikace krycích desek</i>
Odpověď:	Jedná se o původní desky, která jsou v rámci bouracích prací vybourány a v položce 73 zpětně osazeny.

Vzhledem k tomu, že to povaha vysvětlení nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 13. 2. 2020



**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**