



*Komplexní služby v odpadovém hospodářství
Odstraňování odpadů
Recyklace plastů, sběr kartonu
Sanační práce, čištění jímek
Videoinspekce kanalizací
Práce v dýchacích přístrojích
Pronájem kontejnerů
Poradenské služby v oblasti životního prostředí
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Analytický servis*

Bohemia Cargo s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Srní u České Lípy dne: 5.9.2017

ZPRÁVA O REVIZI KANALIZACE

Ve dnech 28.8.2017 a 5.9.2017 byla provedena videoinspekce stávající kanalizace

inspekce kanalizace provedena z důvodu:

Z důvodu průzkumu části kanalizace v prostředním pavilonu MŠ.

kamerový systém:

REVI 250 (nástrčná kamera)

popis a vyhodnocení inspekce:

Podle požadavků objednatele jsme provedli videoinspekci úseků, které zůstanou zachovány pro novou kanalizaci. Jedná se o kanalizaci dešťovou, splaškovou a pro odvádění odpadní vod z kuchyně do tukového lapolu.

1) Splašková kanalizace:

Úsek RŠ4 – ŠS25: potrubí je kameninové, bez závažnějších poruch, odpovídá starší kanalizace, bez výraznějších nečistot, průtočné

Úsek RŠ4 – proti směru toku: hned za revizní šachtou je odbočka doleva, kde se napojuje potrubí, které vede přes RŠ6, po cca 30 cm je odbočka doprava, kde jsou napojeny odpady z kuchyně (dřezy), další část potrubí zřejmě není používána, další odbočky jsou už v zadní části pavilonu (viz. video)

Úsek RŠ6 – po směru toku: do tohoto úseku kanalizace jsou svedeny toalety, výlevky,.. průtočné, bez nečistot

Úsek ŠS25 – proti směru toku: potrubí není používáno (viz video)

2) Dešťová kanalizace:

Úsek ŠD5 – proti směru toku: potrubí je funkční, zcela čisté

3) Svod do tukového lapolu

Úsek od TUK. LAPOLU – proti směru toku: odbočky ve vzdálenosti 2m a 7 m od tukového lapolu, je zde napojeno odpadní potrubí z kuchyně – s tukovým znečištěním

Lapol – lapol se vysál a vyčistil, byla provedena vizuální kontrola, lapol nevykazuje žádné známky poškození nebo netěsnosti

Součástí revizní zprávy jsou videozáznamy, které naleznete na přiloženém DVD.

Vypracoval

Tomáš Sedláček | technický pracovník