




TABULKA INTENZITY OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ DLE ČSN EN 12464-1

5.28.2 – ŠATNY, TOALETY 200lx



LEGENDA

- STÁV. ROZVADĚČ
- NOVÝ ROZVADĚČ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- POHYBOVÉ ČIDLO PIR (OVL.VENTILÁTORŮ)
- NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO, 230V/10A (ZDROJ LED) IP20
- STROPNÍ SVÍTLIDLO, 230V/10A (ZDROJ LED) IP20
- LED TĚLESO IP65, 230/10A
- NOUZOVÉ LED OSVĚTLENÍ SE ZDROJEM 60min.
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ č.1 250V/10A
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ č.5 250V/10A
- DVOJZÁSUVKA 250V/16A
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 250V/16A
- KABELOVÝ PROSTUP STROP/PODLAHA
- BOD UZEMNĚNÍ, OCHR.POSPOJOVÁNÍ
- BOD UZEMNĚNÍ, OCHR.POSPOJOVÁNÍ
- DOMÁCÍ TELEFON
- VOLNÝ KAB.VÝVOD
- KABELOVÁ TRASA VE ZDI POD OMÍTKOU
- KABELOVÁ TRASA V PODLAZE

POZNÁMKA:

Napěťová soustava TN-C-S, 3/N,PE – 230/400V, 50Hz

Střední ovladačů a zásuvek instalovaných v hygienickém zařízení budou ve výšce 1m nad podlahou.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- izolací, přepážkami, polohou, krytem

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena ochr.pospojením, proudovým chráničem s vybavovací proudovou hodnotou 0,03A

0 1 2m

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kraj	Účel	FRANTIŠEK PORT Sídliště pod Ralskem 631, 47124 Mimoň autorizace ČKAIT 0501138 tel: 607501462 e-mail: frantisek.port@seznam.cz	
Ing. arch. Leoš Bogar	František Port	Liberecký	DSP		
Investor: Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy				Formát:	A2
Název akce:				Měřítka:	1:75
				Datum:	8/2020
Specializace: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: ROZMÍSTĚNÍ EL.INSTALACE 1.NP				E-01	