

### D.1.1 b) Výkresová část

**IoT** volací zařízení - tahové tlačítko-bude součástí bezdrátového signalizačního tísňového systému celého objektu

V sociálním zařízení bude instalováno veškeré potřebné zařízení, které svými parametry bude splňovat vyhlášku č. 393/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Koupelna bude vybavena speciální záchodovou mísou pro ZTP, umyvadlem se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládním, háčkem na oděvy a odpadkovým košem. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800mm. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm , madla budou ve vzájemné vzdálenosti 600 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. U záchodové mísy s možností asistence bude osazeno sklopné madlo z obou stran přístupu ve výšce 800mm s přesahem 100mm přes okraj ve mísy, madla budou ve vzájemné vzdálenosti 600 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Vede umyvadla musí být alespoň jedno vislé madlo délkou nejméně 500 mm. Vnitřní dveře budou čtverečné plné, osazené do ocelové zárubně, opatřené vodotěsným madlem ve výšce 800 až 900 mm a zámkem, který musí být odlišný od jiného. Koupelna s wc musí být vybavena systémem nouzového volání - tahové signální tlačítko nebo tlačítko s popisovým polem, které je dostupné ze záchodové mísy ve výšce 600 - 1 200 mm, také ze sprchy a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Nad umyvadlem bude umístěné pevné zrcadlo 500x1000mm (spodní úroveň 800mm od podlahy). V řešení prostoru bude provedena nová podlahová vinylová krytina tl.2mm, vhodná pro plochy s kombinací pochůzního zatížení bosou nohou a obuví-antibakteriální úprava. Dle vyhl. 393/2009Sb. ČSN 73 4130 bude součástí smykového tření min. 0,5. Vinylová krytina se klesá obrubový žlab zasunutý do čepcového těsnění C 8 ve výšce 150mm nad podlahou-viz D.1.1 a) Technická zpráva. Vybavení sprchového koutu viz Vzorové řešení sprchového koutu

**Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy**

