



LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

POZNÁMKY:

1. MATERIÁL POTRUBÍ:
 - SV: PP-RCT
 - TV,C: VÍCEVRSTVÉ PP-RCT/PP-RCT + VLÁKNA/PP-RC
2. UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADŘUJÍ JMEN. SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID
3. PODLAŽNÍ ROZVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ REALIZOVAT Z PP-RCT.
4. MÍSTA A PROVEDENÍ PŘEPOJENÍ NOVÝCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.

Wyracovali :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. ŠÁFEEK	ING. ŠÁFEEK	ING. TERLÝ
<i>ŠÁFEEK</i>	<i>ŠÁFEEK</i>	<i>TERLÝ</i>
Země : ČR	Obec : Dolný	
Investor : Město Dolný, nám. Republiky 193		
Akce : ZŠ K.H.MÁCHEV V DOKSECH STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		
Objekt : SO 01	Stupeň : DPS	Datum : 04/2019
Obsah : D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE	Zak.číslo : 573819	
VODOVOD - ROZVINNUTÉ REŽY	Měřítko : 1:50	Průřez : D.1.1.4.1.1