



**POZNÁMKY:**

- BAREVNÝ NÁTĚR STĚN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- SÁDKOKARTONOVÉ POKRYTÍ S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 45 MINUT BUDOU DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÉ, 2x deska typu DF (resp. DFH2) tl. 12,5 mm
- OZNAČENÍ TYPŮ SÁDKOKARTONOVÝCH DESEK DLE ČSN EN 520 (A = STANDARDNÍ DESKY, H2 = IMPREGNOVANÉ, DF = PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST, DFH2 = PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST IMPREGNOVANÉ)
- TYP A PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN A OKLADŮ STĚN DLE VÝKRESU INTERIERU - Výkres č. 1 - 1
- TYP A PROVEDENÍ POKRYTÍ DLE VÝKRESU INTERIERU - Výkres č. 1 - 4

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

NOVÉ ZDIVO Z CIEHLNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 25 CM - P12,5 NA MALTU M5

NOVÉ ZDIVO Z CIEHL PLNÝCH NA MALTU M5 (DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, ATP.)

1) NOVÉ ZDIVO - PŘÍČKY Z CIEHLNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 14 CM NA MALTU MVC 2,5  
 2) NOVÉ ZDIVO - PŘÍČKY Z CIEHLNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 8 CM NA MALTU MVC 2,5

NOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

BOURANÉ ČÁSTI

POZNÁMKY :

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE NEBYLO PROVEDENO GEODETICKÉ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ, JSOU VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ UVEDENÉ V TÉTO DOKUMENTACI POUZE INFORMATIVNÍ. PŘI REALIZACI NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH.

**(P1) – (P7)** NOVÉ PŘEKLADY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

**KP2** SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD - ROZMĚR 115x71x1250 mm - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

**KP3** SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD - ROZMĚR 115x71x1000 mm - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

POZN.: NAD DVEŘNÍMI OTVORY V NOVÝCH PŘÍČKÁCH Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 80 MM BUDOU OSAZENY PLOCHÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY ŠÍŘKY 115 MM, OTOČENÉ O 90° KOLEM PODÉLNÉ OSY.


### SANAČNÍ OPATŘENÍ :

U OBVODOVÝCH STĚN ČÁSTI C (ŠÁNY) BUDE NA UROVNI PODLAHY PROVEDENA NOVÁ DODATEČNÁ VODOROVNÁ HYDROIZOLACE FORMOU CHEMICKÉ BEZTLAKOVÉ INJEKTáže HYDROFODBOUZNÍ PŘÍPRAVKEM, VRTY 12 - 15 CM OD SEBE. STAVAJÍCÍ VNITRNÍ OKENÍ V CELEM PROSTORU : N.P. BUDOU CÍM ŠIRŠÍ 1,0 M OD PODLAHY (RESP. DO VÝŠKY PARAPETŮ OKEN). OTULČENÍ, SPÁRY ZDÍVA BUDOU PROŠKRÁBÁNY DO HLUBOKY 1 CM A ZDÍVO BUDE OČIŠŤENO. NA TAKTO PŘIPRAVENÉ A OČIŠŤENÉ ZDÍVO BUDE PROVEDENA NOVÁ SYSTÉMOVÁ SANACNÍ OMÍTKA.

## UPOZORNĚNÍ

- NA STĚNÁCH, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ OPATŘENY KERAMICKÝM OBKLADEM, SANAČNÍ OMÍTKY PROVEDENY NEBUDOU.
- NA SANAČNÍ OMÍTKY MUSÍ BÝT POUŽITÝ VYSOCE PRODYŠNÝ INTERIÉROVÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR.

	<p><b>MARTIN SRNA</b></p> <hr/> <p>Slezská 164, 460 01 Liberec 15          Tel.: 608 142 565 * IČO: 133 45 176</p>
--	--

VED.PROJEKTANT		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <b>AGORA</b> ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATÉLIER spol. s r.o.
Ing.arch. Zrník		M. Srna	Ing. Kafka	
INVESTOR		Město Doksy, Náměstí republiky 199		
MÍSTO STAVBY	ul. Komenského č.p.47, Doksy			<a href="http://www.agora-liberec.cz">www.agora-liberec.cz</a> FORMÁT 6 A4
Komunitní centrum - Rekonstrukce budovy č.p.47 II.etapa				DATUM 03/2019
				ÚČEL ZSPD
				MĚŘÍTKO 1:100
				Č. ZAKÁZKY 2019/724
PŮDORYS 1.N.P.				ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU S 02