



- S1 - Venkovní sloupkové světlo např. Lucande Dunia, antracit, kov, výška 220 cm, E27, IP54
S2 - Venkovní závěsné svítidlo např. Lucande Ferda, 25 cm, antracit, E27, IP44
KO - Kryt univerzální X 185mm Y 245mm Z 95mm světle šedá IK07
KP - Krabice s průchodkami 1611 a svorkovnicí S-96

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA8, AB8, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 A D PODLE ČSN EN 13501-1A+.
PROSTORY JSOU Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM ABNORMÁLNÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CA2, CB1.
OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6. ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:				
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOKSY				
p.p.č. 1420 a 1421/1 v k.ú. Doksy NOVOSTAVBA KOLUMBÁRIA V AREÁLU HŘBITOVA DOKSY			FORMÁT	A3
			DATUM	ČERVEN 2025
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAK.	29/2025
DISPOZICE EL. INSTALACE			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
			1:100	D.1.2.5.2.2